

Опросный лист № 3 на фильтры сетчатые насосов Н-21/1,2,3

Наименование организации:	АО «ТАИФ-НК»		
Наименование объекта: (непараллельные, установкой)	3АОУ-АВТ-7 цеха №01 НТЗ		
Тип фильтра:	<input type="checkbox"/> конусный	<input checked="" type="checkbox"/> Y-образный	<input type="checkbox"/> трапециевидный
Количество:	3 шт		
Диаметр условный, DN, мм	300		
Давление условное, PN, МПа (кг/см ²)	4,0 (40)		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1		
Рабочая среда - мазут			
Агрегатное состояние	<input checked="" type="checkbox"/> Жидкость	<input type="checkbox"/> Газ	
Температура рабочая, °С	360		
Температура расчетная, °С	400 (обс. миним района - минус 47)		
Расход, м ³ /час	600		
Состав среды	Мазут (4 класс опасности, пожароопасная)		
	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	около 50,00	
	Вязкость условная при 100 °С, град. ВУ	около 6,80	
	Плотность при 15 °С, кг/м ³	около 950	
	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	не более 10	
	Выход фракции выкипающей до 350°С, % об	не более 17	
Точность фильтрации, мм	1		
Перепад давления: чистая поверхность	не более 0,005 МПа		
загрязненная поверхность	не более 0,01 МПа		
Материальное исполнение			
Материал корпуса	сталь 20Х5Н10		
Материал фильтроэлемента	12Х18Н10Т		
Присоединение к трубопроводу	<input type="checkbox"/> фланцевое (П)	<input checked="" type="checkbox"/> под пробку	
Исполнение фланцев крышки по ГОСТ 33259-2015	Е		
Комплектность			
Фильтрующий элемент	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Прокладки	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Крепеж	<input checked="" type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	
Дополнительная информация			
Наружную поверхность очистить струйным абразивным методом до степени Sa2 (ISO-8501-1:2007), обезжирить, окрасить высокотемпературной грунтов-эмалью ЦЕПТА (RAL серебристый) по ТУ 2312-001-4924-8846-2000			
На наружную поверхность стенки сосуда под фирменной табличкой нанести маркировку согласно ГОСТ 34367-2017			
На фланцах крышки указать обозначение согласно нормативному документу, DN, PN, материал. В объеме поставки предусмотреть ЗИП в составе: по 3 шт. прокладки на каждое фланцевое соединение и 30 % крепежа каждого типоразмера, фильтрующий элемент (1 шт.)			


1973.20.НТЗ.Р.01.СБОЛ.0103

Опросный лист для заказа
фильтров сетчатых насосов
Н-21/1,2,3

Страниц	лист	листов
Р	1	2
 НПК «ГКС»		

Транспортная тара, маркировка и упаковка, хранение и консервация должны соответствовать и проводиться согласно ГОСТ 23119-78. На период транспортировки открытые отверстия заглушить. На корпусе фильтров предусмотреть скобы для крепления теплоизоляции по ГОСТ 17314-81.

Эскиз



- 1 - фильтр сетчатый Y-образный DN300;
 2 - фланец приварной DN25, l=50 мм;
 3 - спускник DN25;

Примечание - фланец и арматура DN 25 входят в комплект поставки фильтров.

Изд. №	Испол. №
Лист №	Лист №
Изм.	Контур
Лист	ИРок
Подпись	Дата

1973.20.НПЗ.Р.01(БОЛ.01)3

Лист

2